

Brandschutzbereich 1

Großraumbereich 1
A = 288m²
8 Bewohner
Räumungsabschnitt 1

Großraumbereich 2
A = 378m²
7 Bewohner
Räumungsabschnitt 2

Brandschutzbereich 2

keine Abschottung gemäß genehmigten Brandschutzkonzept erforderlich.

1 Nutzungseinheit (Apothekel)

Nutzungsbereich
keine Bewohner
Räumungsabschnitt 3

Alle übrigen Türen an notwendigen Fluren und in Großraumbereichen/ Räumungsabschnitten (ausgenommen Türen zur Sanitärzelle) sind mindestens dichtschießend (ds) auszubilden.

LEGENDE

-  F90-A+M
-  F90-A
-  F30-A
-  F90 von unten
-  notwendiger Treppenraum
notwendige Treppe
-  notwendiger Flur
-  Großraumbereiche
(ohne notwendige Flure)
-  T30RS T30-Rauchschutztür
-  T30 T30-Tür/Tor
-  RS Rauchschutztür
-  FS Fahrstachttür nach DIN 18090
bzw. DIN 18091
-  F30 F30-Verglasung
-  M Bedienstelle Rauchableitung
-  Rettungsweg
-  C Schlauchanschlussventil trocken
C-Anschluss

| Änderungen | | Index | Datum | Name |
|---|--|--|-------|------|
| Bauvorhaben: Seniorenzentrum Händelstraße 76470 Ötigheim | | Projekt-Nr.: 21283-20-01 | | |
| Darstellung: BRANDSCHUTZPLAN Erdgeschoss | | Plan-Nr.: BS3 | | |
|  INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR DAS BAUWESEN mbH In den Klostergärten 9 65549 Limburg | | Maßstab: 1:200 Blattgröße: DIN A3 Datum: 01/2024 gezeichnet: Hemmerlein Mit geprüftem Plan gleichgestellt am: | | |

